



ORGANIZACE PRO VÝKON SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ
V PLYNÁRENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

CERTIFIKÁT o registraci pod číslem: 0201/2010

Výrobek: PE trubky Superpipe

Kód výrobku: 936, 945

Žadatel: Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny č.p. 1778, 765 02 Otrokovice

Výrobce: Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny č.p. 1778, 765 02 Otrokovice

U registrovaného výrobku bylo provedeno posouzení shody se stanovenými požadavky na kvalitu výrobků pro plynárenství. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu s požadavky stanovenými v CP 15-26-2003/VI.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zpráva o hodnocení č. 249/2009 ze dne 17. února 2010 a doplněk zprávy o hodnocení č. 249/2009/D1 ze dne 31. května 2010.

Základní technické údaje:

Materiál typ: **HOSTALEN CRP 100 resist CR black**
Tlaková řada: **SDR 11, 17 a 17,6**
Průměry d_n [mm]: **25 až 225**
Barva: **černá s oranžovo-žlutými pruhy**
Médium: **zemní plyn, svítiplyn, bioplyn a plynná fáze propanu**

Výrobek byl zaregistrován v registračním systému GAS s.r.o. a žadateli byla udělena licence k užívání značky kvality CG.

Grafická podoba značky je následující :



Platnost certifikátu je podmíněna kladným výsledkem dozoru prováděného minimálně jedenkrát ročně v době platnosti certifikátu.

Platnost certifikátu do: **bez omezení**

V Praze dne: 31. května 2010


vedoucí CO




ředitel GAS s.r.o.

GAS s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň 1