



ORGANIZACE PRO VÝKON SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ
V PLYNÁRENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

CERTIFIKÁT

o registraci pod číslem: 0202/2010

Výrobek: *PE trubky Robust Superpipe*

Kód výrobku: **936, 945**

Žadatel: *Pipelife Czech s.r.o.*
Kučovaniny č.p. 1778, 765 02 Otrokovice

Výrobce: *Pipelife Czech s.r.o.*
Kučovaniny č.p. 1778, 765 02 Otrokovice

U registrovaného výrobku bylo provedeno posouzení shody se stanovenými požadavky na kvalitu výrobků pro plynárenství. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu s požadavky stanovenými v CP 15-26-2003/VI.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zpráva o hodnocení č. 250/2009 ze dne 17. února 2010 a doplněk zprávy o hodnocení č. 250/2009/D1 ze dne 31. května 2010.

Základní technické údaje:

Materiál typ:	HOSTALEN CRP 100 resist CR black
Ochranný plášť:	kompaktní polypropylén (PP)
Tlaková řada:	SDR 11, 17 a 17,6
Průměry d_n [mm]:	25 až 225
Barva ochranné vrstvy:	oranžovo-žlutá
Barva základní trubky:	černá s oranžovo-žlutými pruhy
Médium:	zemní plyn, svítiplyn, bioplyn a plynná fáze propanu

Výrobek byl zaregistrován v registračním systému GAS s.r.o. a žadateli byla udělena licence k užívání značky kvality CG.

Grafická podoba značky je následující :



Platnost certifikátu je podmíněna kladným výsledkem dozoru prováděného minimálně jedenkrát ročně v době platnosti certifikátu.

Platnost certifikátu do: **bez omezení**

V Praze dne: 3. června 2010

vedoucí CO



ředitel GAS s.r.o.

GAS s.r.o., Novoborská 803/82, 142 00 Praha 4

Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň 1