



ORGANIZACE PRO VÝKON SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ  
V PLYNÁRENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

## CERTIFIKÁT o registraci pod číslem: 0197/2009

**Výrobek:** *Opláštěné tlakové trubky ROBUST PIPE*

**Kód výrobku:** 936, 945

**Žadatel:** *Pipelife Czech s.r.o.  
Kučovaniny č.p. 1778, 765 02 Otrokovice*

**Výrobce:** *Pipelife Czech s.r.o.  
Kučovaniny č.p. 1778, 765 02 Otrokovice*

U registrovaného výrobku bylo provedeno posouzení shody se stanovenými požadavky na kvalitu výrobků pro plynárenství. Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o. tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu s požadavky stanovenými v CP 15-26-2003/V.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zpráva o hodnocení č. 89/2002 ze dne 7. dubna 2003 a zpráva z dozoru č. 19/2009 ze dne 8. prosince 2009.

### Základní technické údaje:

**Základní trubka:** PE 100 (ELTEX TUB121, BORSTAR HE3490-LS, SABIC P6006, HOSTALEN CRP 100), SDR 11 a 17,6,  
**Ochranný plášť:** pěnový polyetylén (PEHD),  
**Průměry  $d_n$ :** 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225,  
**Barva:** žlutá (základní trubka černá s podélnými oranžovo-žlutými pruhy),  
**Médium:** zemní plyn, svítiplyn, bioplyn a plynná fáze propanu,  
**Použití:** bez obsypu do zrnitosti materiálu max. 63 mm a bezvýkopové technologie bez ochranné trubky.

Výrobek byl zaregistrován v registračním systému GAS s.r.o. a žadateli byla udělena licence k užívání značky kvality CG.

Grafická podoba značky je následující :



Platnost certifikátu je podmíněna kladným výsledkem dozoru prováděného minimálně jedenkrát ročně v době platnosti certifikátu.

Platnost certifikátu do: **bez omezení**

V Praze dne: 17. prosince 2009

  
vedoucí COVO



  
ředitel GAS s.r.o.

GAS s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň I