

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 16/11

podle ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a podle §13 NV ČR č.163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.

### 1. Výrobce, vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení

**Obchodní jméno:** PIPELIFE Czech, s.r.o.  
**Sídlo:** Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice  
**IČO:** 60709391

### 2. Údaje o výrobku

**Název:** Tlakové trubky z PE-100 (Eltex TUB 121, Eltex TUB 125, BohrSafe HE 3490-LS, BohrSafe HE 3492-LS, Vestolen A 6060 R, HOSTALEN CRP100 BLACK, HDPE XS 10 B)  
**Použití:** Provedení **standardní** a provedení **ROBUST PIPE** (bezvýkopové technologie a výkopové technologie bez obsypu do velikosti částic 63 mm), pro **tlakové rozvody topných plynů uložené v zemi** (zemní plyn, svítiplyn, bioplyn a plynná fáze propanu)  
**Sortiment:** d 20 až 315 mm, SDR 11, SDR 17 a SDR 17,6

### 3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

**Nařízení vlády:** NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.  
**Technické normy:** ČSN EN 1555-1, 2  
**Jiné předpisy:** Stavební technické osvědčení č. STO - AO 224 - 322/2011 z 23.3.2011  
Technické návody ÚNMZ 7.10.01.a,b,c  
Certifikační program GAS s.r.o. Praha č.15-06-2000/VII a 15-26-2003/IV

### 4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

**Název:** Institut pro testování a certifikaci, a.s.  
**Sídlo:** tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky  
**Identifikace:** AO č. 224  
**Název:** Certifikát ITC č. 11 0252 V/AO ze dne 28.3.2011  
Certifikáty GAS č. 0197/2009 a 0198/2009 ze dne 17.12.2009

### 5. Zvolený postup posuzování shody

Postupem dle § 5, odst.2, NV ČR č. 163/2002 Sb. provedla AO 224 certifikaci výrobku, vystavila závěrečné protokoly č.j. 7935 00976/2011 a vydala Certifikát č. 11 0252 V/AO. Certifikační a registrační orgán výrobků GAS, s.r.o. vystavil certifikáty 0197/2009 a 0198/2009. Pro posouzení shody pořídil výrobce dokumentaci dle § 4 NV ČR č. 163/2002 Sb.

### 6. Potvrzujeme, že

- Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění
- Na trubky standard a ROBUST PIPE byly vydány Certifikačním a registračním orgánem GAS, s.r.o. certifikáty GAS č. 0197/2009 a 0198/2009
- Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití
- Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky
- Výrobce má certifikovaný
  - systém řízení jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009
  - systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2005

Ing. Miloš Krejcar  
manažer kvality

V Otrokovcích, dne 6.4.2011

  
PipeLife Czech s.r.o.  
Kučovaniny 1778  
765 02 Otrokovice

Slavomír Šušor  
výkonný ředitel

