

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 45/10

1. Výrobce, vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení

Obchodní jméno: PIPELIFE Czech, s.r.o.
Sídlo: Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
IČO: 60709391

2. Údaje o výrobku

Název: Ochrana z PE-HD se sníženou hořlavostí
Použití: Ochranné trubky
Sortiment: Ø 25 – 225 mm

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

Technické normy: ČSN EN 13 501-1:2003
ČSN EN ISO 119205-2

4. Akreditovaná zkušební laboratoř zúčastněná na posouzení shody

Název: CSI a.s. Požárně technická laboratoř spol. s r.o.
Sídlo: Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
Identifikace: ČIA akreditovaná zk. laboratoř č.1007.7, AO č.212, NB č.1390
Nález: Protokol č. 13748

5. Zvolený postup posuzování shody

ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č.1007.7 provedla posouzení reakce na oheň a vystavila PROTOKOL č. 13748. Pro posouzení shody pořídil výrobce potřebnou dokumentaci.

Podle reakce na oheň je výrobek se sníženou hořlavostí klasifikován do třídy E

6. Potvrzujeme, že

- Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití, výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,
- výrobce má certifikovaný:
 - systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009
 - systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2005

Ing. Miloš Krejcar
manažer kvality



V Otrokovících, dne 6.4.2010

PIPELIFE 
PipeLife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice

3

Ing. Jiří Mítek
výkonný ředitel

