

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 54/11

podle ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a podle §13 NV ČR č.163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.

1. Výrobce, vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení

Obchodní jméno: PIPELIFE Czech, s.r.o.
Sídlo: Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
IČO: 60709391

2. Údaje o výrobku

Název: Tlakové trubky z PE-100 (ELTEX TUB 121, ELTEX TUB 124, BorSafe HE 3490-LS, BorSafe HE 3494-LS, Vestolen A 6060R, HOSTALEN CRP100 BLACK, HDPE XS 10 B)
Použití: Provedení **standardní** a provedení **ROBUST PIPE** (bezvýkopové technologie a výkopové technologie bez obsypu do velikosti částic 63 mm), **pro tlakové a podtlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě**
Sortiment: d 20 až 315 mm, PN 4 až PN 16

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

Nařízení vlády: NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.
Technické normy: určená norma ČSN EN 13244-2

4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
Identifikace: AO č. 224
Název: Certifikát č. 11 0253 V/AO ze dne 28.3.2011
Závěrečný protokol č. 7935 00977/2011 ze dne 28.3.2011

5. Zvolený postup posuzování shody

Postup dle § 5, odst.2, NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb. provedla AO 224 certifikaci výrobku, vystavila závěrečné protokoly č.j. 7935 00977/2011 a vydala Certifikát č. 11 0253 V/AO.

Pro posouzení shody pořídil výrobce dokumentaci v souladu § 4 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.

6. Potvrzujeme, že

- Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.
- Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití, výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,
- Výrobce má certifikovaný
 - systém řízení jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009
 - systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2005

Ing. Miloš Krejcar
manažer kvality

V Otrokovících, dne 6.4.2011


Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice

Slavomír Šušor
výkonný ředitel

