

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1170186

Výrobek: Kabelové chráničky

Typ: PIPELIFE PEHD 40x3,5 HFFR

Jmenovité hodnoty: 40 x 3,5 mm

Objednatel: Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika

Výrobce: Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 700264-01/01 ze dne: 08.02.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60332-3-10:10, ČSN EN 60332-3-23:10

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 700264 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.03.2020

13.03.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



700264-01